



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

(телефон доверия 39-99-99)

ул. Краснознаменная, д. 16, г. Владимир, 600026, тел. 53-35-76, факс (4922) 32-20-27

E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области

601351, Владимирская область, г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 57, тел. (849235) 2-10-01,

дежурный (849235) 2-11-03, факс (849235) 2-11-03,

телефон горячей линии (849235) 2-11-03, E-mail: ondsudogda@bk.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора и место его нахождения)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ 3

"04" сентября 2020 г.

г. Судогда

(город, село, поселок)

13 ч 00 мин.

Никитин Сергей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

В период с 10 ч. 00 мин. "04" сентября 2020 г. по 12 ч 00 мин. "04" сентября 2020г. проведено обследование документов и помещений объекта заявителя

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Судогодская детская школа искусств»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу:

601352 Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д.65;

Обследование проведено совместно с директором Яблоковой Ольгой Ивановной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

- 1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Учреждение имеет в безвозмездном пользовании муниципальное недвижимое имущество и не жилое помещение №№1,2,3,19,21,22,223,24,34,42,45,46,47, расположенные на 1 этаже, №№ 1-35 на 2 этаже административного здания по адресу: г. Судогда, ул. Ленина, д.65. Общая площадь помещений 828,6 кв.м. Учреждение осуществляет образовательную деятельность. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1. Степень огнестойкости-3. Наружные стены здания выполнены из кирпича, внутренние стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия бетонные. Кровля здания шиферная по деревянной обрешетке. Количество обучаемых в 1 смену от 50-120 чел. Помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Отопление помещения- центральное. Вентиляция естественная. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий в помещениях школы, а так же контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. В ходе эксплуатации здания выполняются следующие мероприятия режимного характера:


- разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности;
- все работники допускаются к работе после прохождения вводного противопожарного инструктажа;
- во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;
- Проверка работоспособности системы и средств противопожарной защиты проводится с установленной нормативными документами периодичностью и оформлением актов, регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией производятся специализированной организацией, имеющей лицензию по договору и выводом сигнала на пульт диспетчера 79-ПСЧ 5 ОПС по Владимирской области.

в ходе обследования установлено: *нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.*

С актом обследования ознакомлен:

Директор Яблокова Ольга Ивановна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор Яблокова Ольга Ивановна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Судогодская детская школа искусств» соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

"04" сентября 2020 г.

Обследование проводил:

Начальник отдела НД и ПР


по городу Гусь-Хрустальный,

Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам

С.Ю.Никитин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"04" сентября 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.